



Марка	Кол.	Листы
ТВ 270	1	79
ТВ 274	2	81
Х 265	3	101
Б 251	4	106
ЗП 251	8	105
Дополнение для опор с тросом		
Х 260	1	55
Б 250	1	106

1. Область применения опоры дана на листе 2 настоящего чертежа.
2. Опора допускает разность тяжения по проводу и тросу в пределах 15% от максимального.
3. Трос крепится с внешней стороны угла поворота вл.
4. В монтажном режиме опора допускает односторонний монтаж трех проводов с тяжением не более 7,7 дин/мм<sup>2</sup>.
5. Опора является нормальной, рассчитана на обрыв двух проводов.

			3.407.1-164.15.00			
нач. ТО	Рабинovich	МР	Угловая анкерная опора УБ 35-110-13	Стация	Лист	Листов
контр.	Полторацкая	Л		Р	1	?
ГНП	Сопотников	Л		СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЛМА-АТА 1988г		
составил	Злобин	Л				