




Исп. - (обычное), 01, 02, 03, 04




Исп. 05



Исп. 06



Исп. 07



Спецификации см. листы 07.
Схему расположения и спецификацию лестниц
см. черт. 3.407.1-175.1-18СБ

Длина в пасп. Листов и объем. Взам. инв. №

Обозначение	H мм	d мм	hтр мм	Масса, кг
3.407.1-175.1-07СБ	11700	2500	—	5185
-01	12200	2500	—	5185
-02	11700	3000	—	5185
-03	11200	3000	—	5185
-04	12200	3000	—	5185
-05	11200	2500	3000	5190
-06	11200	3000	3200	5230
-07	12200	3000	2900	5240

3.407.1-175.1-07СБ		
Опора 1,2 ПБ 35-4 Схема расположения элементов		
Статус Р	Масса см. табл.	Масштаб —
Лист 1		Листов 4
СЕВАЗЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Санкт-Петербург		

Зав. НИИЭС Горелов
Г.И.П. Гинчук
Н.С.И.П. Олоба
Проект. Салта
Инженер Яковлев

Итого по столбцу: Подпись и дата: _____

ФОРМАТ	КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД НА ИСПОЛН. 3.407.1-175.1-07СБ							ПРИМЕЧАНИЕ
				01	02	03	04	05	06	07	
			ДОКУМЕНТАЦИЯ								
АИ	8	3.407.1-175.0 - 0010	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	×	×	×	×	×	×		
АВ	9	3.407.1-175.1 - 0100	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	×	×	×	×		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
АИ	1	3.407.1-175.2 - 001 СБ-02	Пояс С3	2	2	2	2	2	2		
АИ	2	-03	Пояс С4	2	2	2	2	2	2		
АИ	3	3.407.1-175.2 - 002 СБ-01	Пояс С6	2	2	2	2	2	2		
АИ	4	3.407.1-175.2 - 003 СБ	Связь С7	4	4	4	4	4	4		
АИ	5	-04	Связь С8	2	2	2	2	2	2		
АИ	6	3.407.1-175.2 - 012 СБ-01	Тросостойка С15						1		
АИ	7	3.407.1-175.2 - 013 СБ-01	Тросостойка С15							1	

Продолжение спецификации см. лист 2.

3.407.1-175.1-07			
КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД НА ИСПОЛН. 3.407.1-175.1-07СБ
АИ	12	ОПОРА ПБ35-4	
		СПЕЦИФИКАЦИЯ	
		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	

Итого по столбцу: Подпись и дата: _____

ФОРМАТ	КОД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД НА ИСПОЛН. 3.407.1-175.1-07СБ							ПРИМЕЧАНИЕ
				01	02	03	04	05	06	07	
			ТРОСОДЕРЖАТЕЛЬ С21								
АИ	8	3.407.1-175.2 - 022 СБ-01	Тросодержатель С21	1	1	1	1	1	1		
АИ	9	3.407.1-175.2 - 026 СБ-04	Спец.болт С26	3	2	2	2	1	3		
АИ	10	-05	Спец.болт С27	2	2	1	2	2	1		
АИ	11	-06	Спец.болт С28	1	1	2	1	3	2		
АИ	12	-07	Спец.болт С29	1	1	1	1	1	1		
АВ	13	3.407.1-175.3 - 15 СБ	Стойка СК22.4-21	1	1	1	1	1	1		
			ПОДПЯТНИК П2								
АИ	14	3.407.1-175.3 - 48 СБ	Подпятник П2	1	1	1	1	1	1		

Ведомость потребности в материалах см. лист 3.