

БЕЛАЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ

ТИП ОПОРЫ	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ															
ЦЕПНОСТЬ	ДВУХЦЕПНЫЕ															
РАЙОН ПО ВЕТРУ	Ш; У						Ш									
РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДИ	I + IV															
МАРКА ПРОВОДА	АС 70/II, АС 120/19				АС 120/19, АС 240/32				АС 70/II							
МАРКА ТРОСА	С 50															
ЭСКИЗ																
	ШАР ОПОРЫ	I 2 ПБ 110-2				I, 2 ПБ 110-4				I, 2 ПБ 110-6						
	ИСПОЛНЕНИЯ	-	01	02	-	01	02	-	01	02	03					
	ЛИСТ РАСЧ. УСЛОВИЙ № ПРОЕКТА	56														
МАРКА СТОЙКИ	СК22.4-2.1 <sup>х</sup> СК22.5-2.1				СК22.4-3.1 <sup>х</sup> , СК 22.5-3.1				СК 26.3-1.1 <sup>х</sup> , СК 26.4-1.1							
ОБЪЕМ БЕТОНА, м <sup>3</sup>	1,83 <sup>х</sup> , 1,95															
МАССА - М/К, КГ	347,6	331,9	347,6	347,6	335,2	347,6	302,1	330,2	345,8	330,3						
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	<sup>х</sup> - СТОЙКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЦЕНТРЕ БЕД УСЛОВИЙ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ															