

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ IIО КВ

ТИП ОПОРЫ	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ		ПРОМЕЖУТОЧНО-УГЛОВАЯ					
ЦЕПНОСТЬ	ОДНОЦЕПНЫЕ							
РАЙОН ПО ВЕТРУ	Ш, У							
РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДЕ	I + IV							
МАРКА ПРОВОДА	АУ70/11, АС 120/19, АС 240/32							
МАРКА ТРОСА	С 50							
ШИФР ОПОРЫ	I,2 ПСВ IIО-3		I,2 ПСВ IIО-I					
ИСПОЛНЕНИЯ	-	01	-	01	02	03		
ЛИСТ РАСЧ. УСЛОВИЯ	58		59					
№ ПРОЕКТА	I3260TM							
ШИФР СТОЙКИ	СК 26.I-6.I		СК 22.I2-I.I					
ОБЪЕМ БЕТОНА, м ³	2,44		1,74					
МАССА М/К, кг	213,5		223,3		287,1			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ								