

## УНЕПЕЧЕННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ

ТИП ОПОРЫ	АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ							
ЦЕПНОСТЬ	ОДНОЦЕПНЫЕ							
РАЙОН ПО ВЕТРУ	II; У							
РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДУ	I + IV							
МАРКА ПРОВОДА	АС 70/II, АС 120/19, АС 240/32							
МАРКА ТРОСА	С 50							
ЦИФР ОПОРЫ	I, 2 УСБ 110-3				I, 2 УСБ 110-5			
ИСПОЛНЕНИЕ	-	01	02	03	-	01	02	03
ЛИСТ РАСЧ. УСЛОВИЯ	64				65			
№ ПРОЕКТА	I3260-м							
ЦИФР СТОЙКИ	СК 22.3-2.I				СК 26.I-6.J			
ОБЪЕМ БЕТОНА, м <sup>3</sup>	2,25				4,87			
МАССА М/К, кг	1365,7	1347,6	1414,3	1376,2	486,1	525,7	679,9	719,5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ								