ПСБ 150-1





Перечень чертежей

NN пп	Наименование	Лист	Стр.	Архивный № чертежа
1	Монтажная схема	47 49	48 50	3446 тм-Т-36,38
2	Вариант Стойка СК 1			3082тм-Т2-10
3	Вариант Стойка СК 1-1			5744тм-Т1-4
4	Вариант Стойка СК 1-2	83 84	84 85	9446тм-Т-72,73
5	Вариант Стойка СК 1-пр			3082тм-Т2-12
6	Закладные детали			3082тм-Т2-19
7	Подпятник П1			3082тм-Т2-20
8	Узел крепления подпятника			3082тм-Т2-22
9	Указания о материалах и общие примечания	11 13	12 14	9446тм-Т-3
10	Траверса Б6			3082тм-Т2-28
11	Траверса Б14			3082тм-Т2-5
12	Металлические детали Б254-Б256			3082тм-Т2-32
13	Металлические детали Б281-Б285			3082тм-Т2-37
14	Тросостойка Б33			3082тм-Т2-43
15	Металлические детали Б305 – Б309			3082тм-Т2-46
16	Металлическая деталь Б365			3082тм-Т2-10
17	Металлические детали Б264, Б265			3082тм-Т2-33
18	Специальные болты Б51, Б52			3082тм-Т2-49

Таблица отправочных марок

NN пп	NN чертежей	Наименование элемента		Марка	Кол. шт	Объем бетона м3 1 шт	Объем бетона м3 Всего	Масса металла, кг 1 шт металл. деталей	1 шт всего	Всего металл. деталей	Всего арматура	Всего закладные детали	Всего	Масса элемента т 1 шт	Масса элемента т Всего	Примеч.
1	3082тм-Т2 10	Вариант	Стойка	СК 1	2	1,65	3,32	456	22,9	478,9	912	45,8	957,8	4,63	9,26	
	5744тм-Т1-4			СК 1-1				403,8		426,7	807,6		853,4	4,58	9,16	
	9446тм-Т-72,73			СК 1-2				336		358,9	672		717,8	4,51	9,02	
	3082тм-Т2-12			СК 1-пр				321		343,9	642		687,8	4,50	9,00	
2	3082тм-Т2-20	Подпятник		П1	2	0,02	0,04	19	0,8	2,7	3,8	1,6	5,4	0,03	0,06	
3	3082тм-Т2-28	Траверса		Б6	2	—	—	—	56	56	—	112	112	1,056	2,112	
4	3083тм-Т2-14	Траверса		Б14	2	—	—	—	59	59	—	118	118	0,118	0,118	
5	3082тм-Т2-43	Тросостойка		Б33	2	—	—	—	47	47	—	94	94	0,047	0,094	
6	3082тм-Т2-49	Специальные болты		Б51	2	—	—	—	3	3	—	6	6	0,016	0,119	
				Б52	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
		Монтажные болты				—	—	—	—	—	—	14	14	0,014	0,314	
		Наплавленный металл				—	—	—	—	—	—	4	4			
Итого на опору		Стойка		СК 1		1,67	3,34	—	—	—	915,8	407,4	1323,2	—	9,63	
		Стойка		СК 1-1				—	—	—	811,4	407,4	1218,8	—	9,53	
		Стойка		СК 1-2				—	—	—	675,8	407,4	1083,2	—	9,44	
		Стойка		СК 1-пр				—	—	—	645,8	407,4	1053,2	—	9,42	

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		110/150 кВ										
Расчетные климатические условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
	Район по ветру	III q_0=50 кгс/м²										
	Для районов с частой и интенсивной пляской проводов											
Провод	Марка	АС 95/16			АС 150/24			АС 240/32				
	Допускаемое напряжение по проводу в целом, кгс/мм²	$\sigma_г$=11,6, $\sigma_с$=11,6 $\sigma_э$=8,7			$\sigma_г$=13,0, $\sigma_с$=13,0 $\sigma_э$=8,7			$\sigma_г$=12,7, $\sigma_с$=12,2 $\sigma_э$=8,1				
Трос	Марка	ТК-9,1 (ГОСТ 3063-66)										
	Максимальное напряжение, кгс/мм²	45										
Тип поддерживающего зажима		Глухой										
Пролеты	Габаритный, м	370	305	250	210	410	360	300	260	400	375	330
		—	—	—	—	385	345	285	245	380	380	315
	Ветровой, м	515	425	350	295	465	455	355	285	460	400	330
		—	—	—	—	465	455	355	285	480	400	330
	Весовой, м	460	380	310	260	440	425	315	325	455	445	385
		—	—	—	—	435	420	355	305	430	425	370

Примечания

В таблице расчетных данных ветровые пролеты, отмеченные значком *, приняты равными 1,4 $\times l_в$ габ.

Работать совместно с листами 4а, 11÷13.

Типовые конструкции. Серия Выпуск 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № 3446тм-Т

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.407-124-В.Т-47		
Разраб.		Кравчавская			Промежуточные, угловые и анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 кВ с высокопрочной стеклянной арматурой, класса А-II		
Проверил		Матвеева			Промежуточная специальная опора ВЛ 150 кВ ПСБ 150-1	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Убонова						
Н. контр.					Монтажная схема опоры. Таблица отправочных марок	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград		
Гл. спец.		Штин						
Зав. сектор		Курносов						