ПБ 330-3



1-1



Таблица отправочных марок

№№ п.п	№№ чертежей	Наименование чертежа		Марка	Кол. шт	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всего	Масса металла, кг 1 шт Проф.	1 шт Накл. дет.	1 шт Всего	Всего Проф.	Всего Накл. дет.	Всего Всего	Масса элемента т 1 шт	Масса элемента т Всего	Примечания
1	3082тм-т3-3 5734тм-т1-7 9446тм-I-8.85 3082тм-т3-5	Вариант	Стойка	СК 5 СК 5-1 СК 5-2 СК 5-пр	2	2,5	5,0	706 824 864,7 533	327	718,7 856,7 897,5 565,7	1412 1648 1729,4 1066	654	1477,4 1848 1919,5 1184,4	6,95 8,24 8,85 5,82	13,90 16,48 17,70 11,64	
2	3082тм-т2-21	Подпятник	П2	2	2,017	2,034	3,1	0,8	3,9	6,2	1,6	7,8	2,044	4,082		
3	5734тм-т2-7	Траверса	Б27	2	—	—	—	204	204	—	408	408	0,204	0,408		
4	5734тм-т2-27	Траверса	Б28 1	1	—	—	—	625	625	—	625	625	0,625	0,625	Б28-2	794
5	5734тм-т2-10	Тросостойка	Б44	2	—	—	—	263	263	—	526	526	0,263	0,526		
6	5734тм-т2-20	Специальн. болты	Б66 Б67 Б68	4 2 2	—	—	—	6 4 5	6 4 5	— — —	24 8 10	24 8 10	—	0,042		
7	5734тм-т2-17	Внутренняя связь	Б106	1	—	—	—	75	75	—	75	75	0,075	0,075		
8	5734тм-т2-18	Внутренние связи	Б107	2	—	—	—	164	164	—	328	328	0,164	0,328		
Монтажные болты					—	—	—	—	—	—	111	111		0,111		
Наплавленный металл					—	—	—	—	—	—	20	20		0,020		
Итого на опору		Вариант стойки	СК5	2,52	—	5,03	—	—	—	—	1418,2	2202	3670,2	—	16,197	2368	3786,2
			СК5-1		—		—	—	—	—	1258,2	2202	3459,2	—	16,037	2368	3622,2
			СК5-2		—		—	—	—	—	1135,6	2202	3337,6	—	15,317	2368	3503,6
			СК5-пр		—		—	—	—	—	1072,2	2202	3274,2	—	15,857	2368	3440,2
Масса металла лестницы					—	—	—	—	—	—	—	185	—	0,185	0,185	185	185
Итого на опору		Вариант стойки	СК5	2,52	—	5,03	—	—	—	—	1442,2	2387	3805,2	—	16,382	2553	3971,2
			СК5-1		—		—	—	—	—	1282,2	2387	3647,2	—	16,222	2553	3807,2
			СК5-2		—		—	—	—	—	1159,6	2387	3522,6	—	16,102	2553	3682,6
			СК5-пр		—		—	—	—	—	1096,2	2387	3459,2	—	16,642	2553	3625,2

Расчётные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		330 кВ						
Расчётные климатические условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Район по ветру	№ (q_0 = 50 кгс/м²)							
	Для всей территории СССР, включая районы с частой и интенсивной пляской проводов.								
Провод	Марка	2×АС 300/39				2×АС 400/51			
	Допускаемое напряжение по проводу в целом, кгс/мм²	$\sigma_г$ = 12,2, $\sigma_в$ = 12,2 $\sigma_э$ = 8,1				$\sigma_г$=14,3, $\sigma_в$=14,0 $\sigma_э$ = 8,75		$\sigma_г$=12,8 $\sigma_в$=12,2 $\sigma_э$ = 8,1	
Трос	Марка	ТК - 11 (ГОСТ 3063 - 66)							
	Максимальное напряжение, кгс/мм²	40							
Габариты	Габаритный, м	435	415	365	325	400	400*	385	350
	Ветровой, м	420	420	420	365	400	400	400	355
	Весовой, м	500	500	435	370	500	500	460	420

2-2



Перечень чертежей

№№ п.п	Наименование		Лист	Стр.	Архивный № чертежа
1	Монтажная схема		69/70	70/71	9446тм-I-58.89
2	Вариант	Стойка СК5			3082тм-т3-3
3	Вариант	Стойка СК5-1			5734тм-т1-7
4	Вариант	Стойка СК5-2	95/96	96/97	9446тм-I-8.85
5	Вариант	Стойка СК5-пр			3082тм-т3-5
6	Закладные детали				3082тм-т3-19
7	Подпятник П2				3082тм-т3-21
8	Узел крепления подпятника				3082тм-т3-27
9	Траверса Б27				5734тм-т2-7
10	Траверса Б28-2				5734тм-т2-8
11	Тросостойка Б44				5734тм-т2-10
12	Металлические детали	Б408-Б414			5734тм-т2-15
13	Металлические детали	Б400, Б401			5734тм-т2-14
14	Металлические детали	Б402, Б407, Б470, Б471			5734тм-т2-15
15	Металлические детали	Б429, Б339, Б477			5734тм-т2-16
16	Внутренняя связь	Б106			5734тм-т2-17
17	Внутренняя связь	Б107			5734тм-т2-18
18	Металлические детали	Б427÷Б431			5734тм-т2-19
19	Специальные болты	Б66÷Б68			5734тм-т2-20
20	Металлические детали	Б467			5734тм-т2-22
21	Лестница	Б92			5734тм-т2-23
22	Траверса	Б29-1			5734тм-т3-27
23	Металлические детали	Б468, Б469			5734тм-т2-25
24	Металлические детали	Б472÷Б474			5734тм-т2-29
25	Металлические детали	Б352÷Б351			3082тм-т3-19
26	Металлические детали	Б350, Б351			3082тм-т3-21
27	Металлические детали	Б435, Б442, Б452			3083тм-т2-33

Работать совместно с листами 70,11-13

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	5.407-124-В.I-69
Разраб.		Стурнова			Промежуточная опора ВЛ 330кВ ПБ330-3
Провер.		Матвеева			
Рук. гр.		Иванов			
Гл. инж. пр.					Монтажная схема опоры. Таблица отправочных марок
Гл. спец.		Штин			
Зав. НИЛКК		Курносов			

Промежуточные угловые и анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330кВ с вертикальной стержневой арматурой, класса Ат-V

Лит.	Лист	Листов

«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Северо-Западное отделение Ленинград

Инв. № подл. 9467-Т | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Тюрина Формат А2