

Обзорный лист двустоечных опор ВЛ 500кВ

Количество цепей	Одцепные	
Тип опоры	Промежуточные	
Регион	Ветровая	III (Q _{max} = 55 дин/м ²)
	Голледный	II, III
Марка	Провод	3хАС330/43 ; 3хАС400/51
	Трос	АС70/72 , С70
Шифр опоры	176 500 - 1	
Исполнение	— 01	
Номер монтажной схемы	3.407.1-152.1-005 СБ	
Объем железобетона, м ³	5,03	
Масса металлоконструкции, кг	2400,7	2216,0
Шифр стойки	СК 26.2 - 1.1	

Шифр подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

3.407.1-152.0-001 Лист 4

Копировал: Пальс Формат: А6

2592/1